



ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



BAĞLANTI KALİTE KONTROL RUHSATI

TESİSİN ADI : ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ
TESİSİN ADRESİ : Ziraat Mah. İrfan Baştuğ Cad. Dışkapı Altındağ/ANKARA
ÜRETİM KATEGORİSİ : Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ATIKSU MİKTARI (m³/gün) 7
TESİS SORUMLUSU : Salih ÖZCAN
RUHSAT NO : 2017-08-87 PERSONEL SAYISI 12 VARDİYA 1

Bu Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı, yukarıda adı ve adresi yazılı tesise belirli koşullara uyulmak şartı ile verilmiştir.

Ruhsat/...../.....tarih ve sayı ile kayıtlı başvuru üzerine hazırlanmış, bilgilerin teknik ve idari sorumluluğu başvuru sahibine aittir. Eğer ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ön arıtma/önlem yapısı çıkışında alınacak atıksu numunesinin analizlenmesi sonucunda, ilgili standartları aşan kirletici parametre değeri saptanırsa, tespit tarihinden sonra gerekli düzeltmeleri yapıncaya kadar ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bilgi verinceye kadar "Kirlilik Önlem Payı" tahakkuk ettirilir.

ÖNLEM/ ARITMA SİSTEMİ/SİSTEMLERİ

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Izgara | <input type="checkbox"/> Kum Tutucu | <input type="checkbox"/> Yağ Tutucu | <input type="checkbox"/> Nötralizasyon |
| <input type="checkbox"/> Dengeleme Havuzu | <input type="checkbox"/> Kimyasal Arıtma | <input type="checkbox"/> Biyolojik Arıtma | <input type="checkbox"/> İleri Arıtma |
| <input type="checkbox"/> Çamur Çöktürme | <input type="checkbox"/> Diğerleri _____ | | |

DENETİM DÜZENİ VE NUMUNE ALMA PROGRAMI

Ölçüm Yapılacak Parametreler : PH – KOİ- YAĞ-GRES

Numune Alma Şekli : ANLIK

Numune Alma Süresi : YILLIK

Gerekli Numune Ekipmanları : Numune Alma Havuzu Debimetre Numune Alma Cihazı

Ölçüm ve arıtma tesisi bilgileri _____ YILLIK _____ düzenlenecek raporlarla ASKİ Genel Müdürlüğü'ne iletilecektir.

Deşarj Kısıtlaması : ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Madde 17/d hükümlerine tâbidir.

Bu Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı 23/08/2020.. tarihine kadar geçerlidir.

23/08/2017..

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet KAYA
Atıksu Kontrol ve
Ruhsat Denetimi Daire Başkanı

YAVUZ GÜNAYDIN

DÜZENLEYEN